

# 长治市行政审批服务管理局文件

长审管批（2022）436号

## 长治市行政审批服务管理局 关于山西长治潞州区库南 110kV 输变电工程 核准的批复

国网山西省电力公司长治供电公司：

你单位报来《关于山西长治潞州区库南 110kV 输变电工程项目核准的请示》（长供发展函（2022）35号）及相关附件材料收悉。依据山西省能源局《关于将晋中介休 500 千伏输变电工程等 130 项电网项目列入山西省“十四五”电网规划的通知》（晋能源规发（2021）147号）及专家组审查意见和山西三木工程项目管理有限公司的评估报告结果，现就该项目核准事项批复如下：

一、原则同意由长治市容海智成电力勘测设计有限公司编制



的项目申请报告，项目编码：2205-140400-89-01-707361。建设单位为国网山西省电力公司长治供电公司。

二、项目名称：山西长治潞州区库南 110kV 输变电工程。

三、建设地点：长治市潞州区。

四、建设规模及主要建设内容：

#### 1、变电站部分

拟建库南变电站为半户内站。

(1) 主变压器采用三相三绕组有载调压变压器，电压等级 110/35/10kV。本期建设 2×50MVA，远期建设 3×50MVA。

#### (2) 出线规模

110kV：110kV 本期出线规模 4 回，远期 4 回，一次建成，本期采用 2 回电缆、2 回架空出线，出线方向均向东出线。

35kV：35kV 本期出线 6 回，远期 8 回，向北出线。

10kV：10kV 本期出线 16 回，远期 28 回，向北出线。

#### 2、线路部分

新建线路全长折单 1.2 公里；新建铁塔 7 基，导线采用 JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线。

#### 3、通信部分

利用果园-欧亚园“π”入本站 110kV 线路架设“π”接段 OPGW/48 芯/4\*0.7 公里光缆；本工程为本站配置地区骨干传输网标准型 2.5G 设备 1 台，组成果园—本站—欧亚园 622M (1+0) 光链路；本工程为库南 110kV 变电站配置地区数据通信网路由器 1 台；库南站—果园站、库南站—欧亚园站 110kV 线路采用光差



保护，各用 2 芯。

本站的通信组织方式为长治地调。本工程为本站配置行政 IAD 设备 1 台，接入长治地区行政交换网。为本站配置调度 IAD 设备 1 台，接入长治地区调度交换网。为长治地调调度程控交换机扩容 MPGW 板 1 块。

五、建设期:14 个月。

六、总投资及资金来源：项目总投资为 6389 万元，其中：工程建设费 4708 万元，工程建设其他费 1459 万元，基本预备费 124 万元，建设期贷款利息 98 万元，资金来源为企业自筹。

七、核准项目的相关文件：山西省能源局《关于将晋中介休 500 千伏输变电工程等 130 项电网项目列入山西省“十四五”电网规划的通知》（晋能源规发〔2021〕147 号）、长治市规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 140400202200008 号）、长治市规划和自然资源局《关于山西长治潞州区库南 110 千伏输变电工程建设用地预审与选址意见书的复函》（长自然审〔2022〕10 号）。

八、项目建设应严格执行《招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

九、如需对本项目核准文件所规定的项目单位、建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照国家发展改革委第 2 号令《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我局提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作



出是否同意变更的书面决定或者重新办理核准的手续。

十、请建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、环境保护、资源利用、安全生产、节能审查、施工许可等相关手续，未办理齐相关手续前，不得开工建设。

十一、本核准文件有效期限为 2 年。在项目核准批复或者同意变更批复之有效期限内未开工建设，需要延期开工建设的，请在有效期限届满 30 个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。项目在核准文件有效期限内未开工建设也未申请延期的，或者提出延期申请未获批准的，本核准文件自动失效。

十二、按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第 258 号）规定，项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过山西政务服务平台如实报送投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。同时在项目设计和建设等过程中要充分重视环保、安全等方面的工作。

附件：长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表



附件：

## 长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

招标：2022-12 号

项目名称	山西长治潞州区库南 110kV 输变电工程		建设单位	国网山西省电力公司长治供电公司			
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	核准
设计	核准	----	核准	----	核准	----	----
建安工程	核准	----	核准	----	核准	----	----
监理	核准	----	核准	----	核准	----	----
设备	核准	----	核准	----	核准	----	----
招标公告发布及中标候选人公示媒介			山西招投标网 (www.sxbid.com.cn)				
核准意见： 一、该项目属于关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标标准的建设内容必须进行招标； 二、同意建设单位提出的设计、建安工程、监理、设备全部委托公开招标的申请； 三、同意建设单位提出的勘察不采用招标方式的申请； 四、建设单位应委托招标代理机构进行招标； 五、该项目招标公告必须在山西招投标网 (www.sxbid.com.cn) 发布，中标候选人结果也必须 在上述网站公示； 六、该项目应在山西省评标专家库(或长治网络终端)随机抽取评标专家； 七、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。							

长治市行政审批服务管理局(章)  
行政审批专用章





---

抄送：市发展和改革委员会，财政局，规划和自然资源局，生态环境局，  
住房和城乡建设局，能源局，统计局。

---

长治市行政审批服务管理局

2022年9月15日印发

---



扫描全能王 创建