

长治市行政审批服务管理局文件

长审管批〔2024〕495号

长治市行政审批服务管理局 关于陕煤电力平顺 100MW 风力发电项目 核准的批复

平顺县陕煤风电有限公司：

你单位报来《关于申请陕煤电力平顺 100MW 风力发电项目核准的请示》（平顺陕煤函〔2024〕3号）及相关附件材料收悉。依据专家组审查意见及山西华宇长青项目管理有限公司的评估报告结果，现就该项目核准事项批复如下：

一、原则同意由中硕澄明能源建设有限公司编制的项目申请报告，建设单位为平顺县陕煤风电有限公司，项目编码：2407-140400-89-01-900872。

二、项目名称：陕煤电力平顺 100MW 风力发电项目。

三、建设地点：山西省长治市平顺县。

四、建设规模及主要建设内容:

新建装机容量为 100MW 的风力发电场,1 座 220kV 升压站,以及 35kV 集电线路和配套工程的建设。具体包括: 20 台单机容量为 5MW 风力发电机组的安装, 以及塔架、塔架基础、箱变基础、升压设备及基础、集电线路、辅助用房、检修道路及场地硬化、绿化、围墙、大门等的建设。

五、建设期: 15 个月。

六、总投资及资金来源: 项目总投资 60000 万元, 全部为企业自筹。

七、相关支持文件: 山西省能源局《关于下达山西省 2023 年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》(晋能源新能源发〔2023〕292 号)及长治市规划和自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书(用字第 140400202400020 号)等相关文件。

八、项目建设应严格执行《招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等有关法律法规规定, 招标事项遵照本文附件规定执行。

九、如需对本项目核准文件所规定的项目单位、建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整, 请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 2 号)的有关规定, 及时以书面形式向我局提出变更申请, 我局将根据项目具体情况, 作出是否同意变更的书面决定或者重新办理核准的手续。

十、请你单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、环境保护、资源利用、安全生产、施工许可等相关手续，未办理齐相关手续前，不得开工建设。

十一、本核准文件有效期限为 2 年。在项目核准批复或者同意变更批复之有效期限内未开工建设，需要延期开工建设的，请在有效期限届满 30 个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只延期一次，期限最长不得超过 1 年。项目在核准文件有效期限内未开工建设也未申请延期的，或者提出延期申请未获批准的，本核准文件自动失效。

十二、按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第 258 号）规定，项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过山西政务服务平台如实报送企业投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，同时在项目设计和建设等过程中要充分重视环保、安全等方面的工作。

附件：长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

长治市行政审批服务管理局

2024 年 9 月 14 日

行政审批专用章

附件：

长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

招标：2024-18 号

项目名称	陕煤电力平顺 100MW 风力发电项目		建设单位		平顺县陕煤风电有限公司		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准	———	核准	———	核准	———	———
设计	核准	———	核准	———	核准	———	———
建安工程	核准	———	核准	———	核准	———	———
监理	核准	———	核准	———	核准	———	———
设备	核准	———	核准	———	核准	———	———
招标公告发布及中标候选人公示媒介				山西省招标投标公共服务平台 (www.sxbid.com.cn)			
核准意见： 一、该项目属于关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标标准的建设内容必须进行招标； 二、同意建设单位提出的勘察、设计、建安工程、监理和设备全部委托公开招标的申请； 三、建设单位应委托招标代理机构进行招标； 四、该项目招标公告必须在山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）发布，中标候选人结果也必须在上述网站公示； 五、该项目应在山西省评标专家库(或长治网络终端)随机抽取评标专家； 六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。							



长治市行政审批服务管理局（章）

行政审批专用章

抄送：市发展和改革委员会，财政局，规划和自然资源局，生态环境局，
住房和城乡建设局，能源局，统计局。

长治市行政审批服务管理局

2024 年 9 月 14 日印发